

Birou Acces la rețea

C Ă T R E,

JUDETUL COVASNA**judet COVASNA, localitate SFANTUL GHEORGHE strada
PIATA LIBERTATII nr. 4 bl. - sc. - ap. - cod postal 520008**

**Referitor la cererea de aviz de amplasament-PUZ înregistrată
cu nr 70601907882 / 15.02.2019, pentru obiectivul INTOCMIRE
DOCUMENTATIE DE URBANISM"PUZ-ZONA INSTITUTII PUBLICE
SI SERVICII ,STR.KOS KAROLY,NR.4", amplasat în judet
COVASNA, localitate SFANTUL GHEORGHE zona 39735 cadastru
32736,32737,30686, CF 27503**

În urma analizării documentației faza PUZ, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr 70601907882/04.03.2019

Utilizarea amplasamentului propus, se va face respectându-se următoarele condiții :

LES 20 kV IN AMPLASAMENT!**LES 0,4 kV IN AMPLASAMENT!**

*In zona in care urmeaza de a se efectua lucrarile preconizate de societatea dumneavoastra ,
SDEE TRANSILVANIA SUD SA, are in exploatare linii electrice subterane. In consecinta, aveti
obligatia respectarii urmatoarelor conditii:*

- Inainte de inceperea lucrarilor, se va lua legatura cu S.R. COVASNA - COR MT/JT Sf. Gheorghe
pentru incheierea unui proces verbal de predare amplasament de lucru. Cu aceasta ocazie se
va stabili oportunitatea acordarii unei eventuale intreruperi de tensiune si a asistentei tehnice
pe parcursul executiei lucrarii.*
- La inceperea lucrarilor, in colaborare cu COR MT/JT Sf. Gheorghe, se vor efectua sondaje
pentru identificarea precisa a traseelor LES 0,4 - 20 kV.*
- Sapaturile le veti incepe doar in prezenta delegatului nostru, cu informarea in timp util asupra
sectorului in care urmeaza a se lucra .*
- Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri LES 20-0,4 kV, se vor face
manual, numai in prezenta delegatului S.R. COVASNA si cu respectarea normelor de protectie
a muncii specifice - NPSM . In caz contrar, beneficiarul (sau executantul ,dupa caz) va suporta
consecintele pentru orice deteriorare a instalatiilor precum si raspunderea in cazul accidentelor
de natura electrica si/sau neelectrică .*
- Fata de LES 0,4 - 20 kV din zona veti pastra distanta minima impusa de NTE 007/08/00 -
Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice.*
- SE INTERZICE CATEGORIC, taierea sau distrugerea prizelor de pamintare aflate in exploatarea
S.R. Covasna*
- La punerea in functiune a lucrarilor, se va anunta in timp util COR MT/JT Sf. Gheorghe
in vederea participarii la receptie, unde incheindu-se un Act de Constatare privind realizarea
lucrarilor prevazute in documentatia tehnica cu respectarea normelor in vigoare.*
- Activitatiile sub sau in apropierea instalatiilor electrice se vor desfasura cu respectarea
normelor de protectie a muncii specifice - NPSM . In caz contrar, pentru orice avarie
sau deranjament, cauzate retelelor de energie electrica existente in zona prin realizarea
lucrarilor se face raspunzator beneficiarul lucrarii (sau executantul, dupa caz), cheltuielile
pentru remedierea daunelor urmind a fi suportate de acesta, precum si raspunderea in cazul
accidentelor de natura electrica. Beneficiarul si/sau constructorul se obliga sa suporte integral
contravaloarea lucrarilor de reparatii a instalatiilor deteriorate, precum si daunele cauzate de*

intreruperea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor, daca acestea sunt cauzate de lucrarile executate.

- Eventualele protejari, refaceri sau devieri ale instalatiilor noastre afectate de lucrarea dv. se vor face printr-o firma atestata ANRE in baza unui contract de reglementare retele electrice, ce se va incheia la S.M. Investitii .

- Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis; realizarea constructiei pe un alt amplasament nu poate fi facuta decat dupa obtinerea unui aviz pentru noul amplasament.

- Prezentul aviz este valabil pe perioada valabilitatii certificatului de urbanism si isi pierde valabilitatea in cazul nerespectarii planului de amplasament al obiectivului.

Conform Ordinului ANRE 25/2016:

Art. 25 - (1) Termenul de valabilitate a avizului de amplasament reprezinta intervalul de timp de la data emiterii avizului pana la data la care expira certificatul de urbanism in baza caruia a fost emis.

- (2) Operatorul de retea prelungeste termenul de valabilitate a avizului de amplasament gratuit, la cererea adresata de titular cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acestuia, daca anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism in baza caruia a fost emis, si restul conditiilor nu s-au modificat fata de momentul emiterii avizului.

Art. 26 Avizul de amplasament favorabil isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele situatii:

a) expira termenul de valabilitate ;

b) se modifica datele obiectivului (caracteristici tehnice, suprafata ocupata, inaltime etc.) care au stat la baza emiterii avizului.

Art. 27 Prin exceptie de la prevederile art. 26 lit. a), daca in perioada de valabilitate a avizului de amplasament se emite autorizatia de construire/desfiintare pentru obiectivul respectiv, valabilitatea avizului de amplasament se extinde pe durata valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, inclusiv pe durata de executie a lucrarilor inregistrata in autorizatie.

S-a eliberat prezentul aviz în conformitate cu certificatul de urbanism nr 295 din 25.06.2018 în vederea avizării PUZ .

Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de 113.05 (inclusiv TVA) s-a achitat cu chitanța nr. / .

Director
ING. CSABA JÓZSA



Birou Acces la rețea
ING. VERESS ATTILA HUBA



Întocmit
ING. VERESS ATTILA HUBA

