

Reviz	No	Revision note	Data	Numele	Semnatura

Legenda:

Existent:

Post de Transformare in Zidit

conduca de GAZ

canalizația telefonică


Canal menajer

Cond. Apa potabila

Cablu electric 0.4kV

Protecat:

LRS JT realizat cu cablu de tip, CYADY 5x16 SM mm2)



manșon mixt

Punct de referința

prița de pământ Rp < 4 ohm

corp de iluminat protecat tip, SFT -ZD -801 - 56W



Lungime Profil : Circuit I: - 750 m


Circuit II: - 595 m

Tensiunea nominala Un: 0.4 kV

Total: 1345 m - LRS Jt

- Mențiuni:**
- Distanța dintre caluri de energie pozate, respectiv, între diverse rețele sau construcții nu vor fi mai mici decât cele indicate în tab.
  - Săpăturile vor fi executate manual, cu atenție sporită!

Denumit cu Lit.		Nr. 345-582/217	
2000		AutoCAD	
Proiectant		Beneficiar	
PROCONSELECTRIC SRL		Primăria Munc. Sântu Gheorghe	
Societate 21, Munc. Sântu Gheorghe, Cluj Napoca		Județ Covasna, str. Petofi Sandor, nr. 2	
Tel/Fax 02661 7937, E-mail: proiect_santou@proconselectric.com			
SPECIFICATE		SEMĂNĂTURĂ	
NUME		SCARA	
Ing.Fazekas S		1:1000	
Proiectat		DATA	
Ing.Fazekas S		Febr-11	
Desenat		Titlu planșă	
		Plan de situație	
		Faza	
		SF	
		E-01	



Circuit II

alimentat din

PTZ nr. 74 Sf. Ghe.

Circuit I

alimentat din

PTZ nr. 10/A - Sf. Ghe.

Distanțe de siguranță ale  
cablurilor pozate în pământ

Sc 1 : 20

