


Distante de siguranta ale

cablurilor pozate in pamant

Sc 1 : 20







- Sapaturile in zonele de apropiere cu alte cond. existente - se vor executa manual.

Nici o parte a acestui document nu poate fi reprodusa fara acordul scris al SC Procons Electric SRL

| RevNo | Revision note | Data | Numele | Semnatura |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## Legenda:

Existent:

- Post de Transformare in Zidit
- GAS - conducta de GAZ
- T - canalizația telefonică
- Cm - Canal menajer
- Ae - Cond. Apa potabila
- × - Cablu electric 0.4kV

N

Proiectat:

- LES JT realizat cu cablu de tip. **CYAbY 5x16 SM mm2)**
- manson mixt
- Punct de referinta
- priza de pamant Rp < 4 ohm
- corp de iluminat proiectat tip. **SFT -ZD -801 - 56W**




Lungime Profil : **Circuit I: - 750 m**
**Circuit II: - 595 m**

**Total: 1345 m - LES Jt**

Tensiunea nominala Un: **0.4 kV**

Menţiuni:

- Distanţa dintre caluri de energie pozate, respectiv. intre diverse reţele sau construcţii nu vor fi mai mici decat cele indicate in tab. din NTE 007/08/00 (anexat in proiect),
- Săpăturile vor fii executate manual, cu atenţie sporită!

| SPECIFICATIE | NUME | SEMNATURA | REFERAT/EXPERTIZA Nr./Data |
|---|---|---|---|
| | | | |

Desenat cu Lic. Nr. 345-8921277

Autocad 2000

Proiectant: **PROCONSELECTRIC SRL**
str.Lucului 21,Miercurea Ciuc ,jud.Harghita
Tel/Fax 0266317937 ,E-mai.instel.sandor@gmail.com

Beneficiar: **Primaria Mun. Sfântu Gheorghe**
Jud. Covasna, str. Petőfi Sándor, nr. 2

Pr.nr **14/2011**

| SPECIFICATIE | NUME | SEMNATURA | SCARA 1:1000 |
|---|---|---|---|
| Sef.proiect | ing.Fazakas S | | |
| Proiectat | ing.Fazakas S | | DATA febr.-11 |
| Desenat | | | |

Titlu proiect: Proiectarea **Iluminatului Public - zona str. Armata Romana in mun. Sf. Gheorghe** , Jud. Covasna

Titlu planșa: Plan de situatie

Faza SF

E-02