

SPECIFICAȚII TEHNICE APARATE DE ILUMINAT

CLĂDIRE SALĂ FESTIVĂ

Codificare aparate iluminat (AIL)	Putere [W]	Greutate [kg]	Unghi de deschidere [grade]	Flux luminos [lm]	Reglaj AIL [grade]	Accesorii	Culoare cod RAL	IP	IK	Dimensiuni LxIxî [mm]
A	5x3W LED	1,00	15	740	0-120	blocaj pozitie AIL	9002	65	08	112x90x86
B	38	7,10	82(C0-180); 109(C90-270)	3300	0-360	nu	9002	65	10	1578x90x76
C	35		23	3200	0-25	grilaj antiorbire	nu e cazul	67	10	Ø280; h125
Montaj										
A	la baza coloanelor lângă geamurile nivelului I pe suportii AIL									
B	pe cornişă pe suportii AIL (pentru iluminat fronton)									
C	îngropat în trotuar la cca 30-40cm de peretele clădirii (înainte de montaj se va fixa locul exact)									

SPECIFICAȚII TEHNICE APARATE DE ILUMINAT

CLĂDIRE INTRARE PRINCIPALĂ

Codificare aparate iluminat (AIL)	Putere [W]	Greutate [kg]	Unghi de deschidere [grade]	Flux luminos [lm]	Reglaj AIL [grade]	Accesorii	Culoare cod RAL	IP	IK	Dimensiuni LxIxÎ [mm]
A	5x3W LED	1,00	15	740	0-120	Blocaj pozitie AIL	9002	65	08	112x90x86
B	38	7,10	82(C0-180); 109(C90-270)	3300	0-360	nu	9002	65	10	1578x90x76
C	35		23	3200	0-25	grilaj antiorbire	nu e cazul	67	10	Ø280; h125
D	35	2,30	13(C0-180); 110(C90-270)	3200	0-110	nu	9005	65	07	280x130x78
E	20	2,20	13(C0-180); 110(C90-270)	1600	0-110	nu	9002	65	07	280x130x78
Montaj										
A	pe varful acoperisului turnului pentru iluminat drapel									
A	la baza coloanelor între geamurile nivelului doi pe suportii AIL									
B	la baza aticului de sub acoperis pe suportii AIL									
C	îngropat în trotuar la cca 30-40cm de peretele clădirii (înainte de montaj se va fixa locul exact)									
D	la baza acoperisului turnului fixat pe suportii AIL cu fixare pe partea interioară (spre acoperiş) a aticului									
E	pe cornişă la nivelul unu între geamuri, pe suportii AIL									

SPECIFICAȚII TEHNICE APARATE DE ILUMINAT

CLĂDIRE BIROURI

Codificare aparate iluminat (AIL)	Putere [W]	Greutate [kg]	Unghi de deschidere [grade]	Flux luminos [lm]	Reglaj AIL [grade]	Accesorii	Culoare cod RAL	IP	IK	Dimensiuni LxIxî [mm]
F	20	2,40	13(C0-180); 110(C90-270)	1600	0-110	nu	9002	65	07	280x130x78
G	20	1,30	28	1600	0-120	blocaj pozitie AIL; grilaj antiiorbire	9002	65	08	127x105x136
Montaj										
F	la nivelul unu între geamuri, pe ancadramentul orizontal, pe suportii AIL									
G	la nivelul unu între geamuri, sub ancadramentul orizontal, pe suportii AIL, orientate în jos									

Notă: înainte de montarea aparatelor de iluminat se va consulta proiectantul; asistența tehnică se oferă contra cost