



LEGENDA

Cazan mural pe combustibil gazos - 24 kW
si evacuarea fortata a gazelor

D/C Distribuitoir / colector

Conducta PeXa ingropat in pardoseala
Tur / Retur agent termic

DK 22/600/600
Qi = 1.2 kW
Radiator panou otel
tip model / inaltime / lungime
Putere termica

Baie 1700/600
Qi = 0.98 kW
Radiator tip baie
inaltime / lungime
Putere termica

categoria de importanta: C ; clasa de importanta: III				
INIȚIALE	SCARA 1:50		DATA: 07.2019	
	ŞEF PROIECT: arh. BENEDEK István		DENUMIRE PLANŞĂ: SCHEMA COLOANELOR INSTALATII TERMICE SCENARIU 1	
	PROIECTAT: arh. BOKOR Milán			
PROIECTAT: ing. Bartos Karoly				
CORECTAT	DESENAT: ing. Bartos Karoly		DENUMIRE PROIECT: CONSTRUIREA A 50 DE LOCUINTE SOCIALE IN CARTIERUL ORKO	
	AMPLASAMENT: CARTIERUL ORKO, MUN. SFANTU GHEORGHE, JUD. COVASNA			
	BENEFICIAR: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE			
DATA	PROIECTANT GENERAL: BLIPSZ SRL 400440 - CLUJ-NAPOCA, str. AUREL SUCIU, nr.20/10 520036 - SFINTU GHEORGHE, str. CIUCULUI, nr.62		PROIECTANT SPECIALITATEA INSTALATII: Engel Gordon SRL	
			număr proiect 09 / 2019	
			număr planşă IT - 02	
		tip / fază proiect STUDIU DE FEZABILITATE		
		nr. ordine -		
		PROIECT: .. / 2019		