



**Distribuție Energie
Electrică Romania**

Sucursala Covasna

Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna
str. Lunca Oltului, Nr.9A, 520036, Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna

Tel: +40 267 305 999

Fax: +40267305704

office.covasna@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14531754

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J14/56/2002

www.distributie-energie.ro

Către **MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE,**

Referitor la **cererea de aviz de amplasament**, înregistrată cu nr. 7060230207199 / 07.02.2023 pentru
**obiectivul: ELABORARE DOCUMENTATIE DE URBANISM " PUZ ZONA REZIDENTIALA SI SERVICII
CHILIENI - INTRE STRADA CANTONULUI,CAMPULUI SI DJ 103B**

de la adresa: **CHILIENI**, sat -, strada **CANTONULUI**, nr. **FN**, bloc **STR.CAMPULUI,DJ 103B**, etaj -, apartament -,
cod postal **520001**, numar cadastral -, județul **COVASNA**.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul
propus și se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 7060230207199 / 27.03.2023

cu următoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică și se încadrează în distanțele normate față de acestea.
2. În zonă **Exista** rețea electrică de distribuție de **Medie tensiune -**.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.
Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de - kW.
4. **Valabilitatea avizului de amplasament este până la 11.12.2024**, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. - și a Certificatului de urbanism nr. **495 / 11.12.2022**
6. Tariful de emitere a avizului de amplasament este în valoare de **95.00 lei**, fara TVA.
7. Instalațiile de distribuție aparținând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
8. În zonă **Nu exista** instalatii electrice ce nu aparțin operatorului de distribuție (sucursala COVASNA) este necesar sa vă adresați deținătorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alți deținători) - în vederea obținerii avizelor de amplasament.
9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea operatorului de distribuție.
10. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Covasna

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Covasna
str. Lunca Oltului, Nr.9A, 520036, Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna

Tel: +40 267 305 999

Fax: +40267305704

office.covasna@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14531754

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J14/56/2002

www.distributie-energie.ro

sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

11. Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv:

LEA 20 kV IN AMPLASAMENT!

ZONA STUDIATA ESTE TRAVERSATA DE LEA 20 KV REALIZATA CU IZOLATIE DUBLA.

În zona în care urmează de a se efectua lucrările preconizate de societatea dumneavoastră, DEER-Sucursala Covasna, are în exploatare linia electrică aeriană. În consecință, aveți obligația respectării următoarelor condiții:

- SE INTERZICE CATEGORIC, tăierea sau distrugerea prizelor de pământ aflate în exploatarea DEER-Sucursala Covasna, COR MT/JT Sf. Gheorghe
 - La executarea unor lucrări în apropierea liniilor electrice aeriene, aflate sub tensiune, utilajele folosite vor fi astfel amplasate încât în timpul manevrării lor, fata de orice parte a utilajelor sau a sarcinii să se asigure distanțele limita, conform prescripțiilor în vigoare: 2 m pentru LEA 0,4 - 20 kV,
 - Cu ocazia lucrărilor de săpături (mecanizate sau manuale) sub și în apropierea liniilor de energie electrică, se va avea grijă ca acestea să nu pericliteze poziția și stabilitatea stîlpilor, prevenind astfel deteriorarea instalațiilor și accidentarea prin electrocutare.
 - În zona LEA, nu veți folosi utilaje agabaritice.
 - Fata de LEA 20 kV veți respecta : Ordinul ANRE nr. 239/2019, modificat și completat prin Ordinul ANRE nr. 67/2020 și Ordin ANRE nr. 225/2020 , Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice
 - DACA ÎMPREJMUIREA SUPRAFETEI SE VA EXECUTA DIN METAL, OBLIGATORIU SE VA EXECUTA CENTURA DE PĂMÂNTARE ȘI IMPLICIT SE VA PREZENTA BULETIN DE MASURARE CU VALORILE MASURATE.
 - SE VA ASIGURA DREPT DE ACCES PENTRU SDEE COVASNA LA LEA 20 kV ÎN CAZ DE AVARIE SAU LUCRĂRI PROGRAMATE CU ANUNȚAREA ÎN PREALABIL AL PROPRIETARULUI.
 - SE VA RESPECTA DISTANȚA DE MIN. 5 m ÎN PLAN ORIZZONTAL DE LA CONDUCTOARELE EXTREME ALE LEA 20 KV LA DEVIATIA LUI MAXIMA ȘI CEA MAI APROPIATA PARTE A CLĂDIRII FĂRĂ SĂ CONSTITUIE TRAVERSARE.
 - La punerea în funcțiune a lucrărilor, se va anunța în timp util COR MT/JT Tg. Secuiesc, PL Covasna, în vederea participării la recepție, unde încheindu-se un Act de Constatare privind realizarea lucrărilor prevăzute în documentația tehnică cu respectarea normelor în vigoare.
 - Activitățile sub sau în apropierea instalațiilor electrice se vor desfășura cu respectarea normelor de protecție a muncii specifice - NPSM . În caz contrar, pentru orice avarie sau deranjament, cauzate rețelelor de energie electrică existente în zona prin realizarea lucrărilor se face răspunzător beneficiarul lucrării (sau executantul, după caz), cheltuielile pentru remedierea daunelor urmînd a fi suportate de acesta, precum și răspunderea în cazul accidentelor de natură electrică. Beneficiarul și/sau constructorul se obligă să suporte integral contravaloarea lucrărilor de reparații a instalațiilor deteriorate, precum și daunele cauzate de întreruperea alimentării cu energie electrică a consumatorilor, dacă acestea sunt cauzate de lucrările executate.
 - Eventualele protejări, refaceri sau devieri ale instalațiilor noastre afectate de lucrarea dv. se vor face printr-o firmă atestată ANRE în baza unui contract de reglementare rețele electrice, ce se va încheia la S.M. Investiții .
 - Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis; realizarea construcției pe un alt amplasament nu poate fi făcută decît după obținerea unui aviz pentru noul amplasament.
 - Prezentul aviz este valabil pe perioada valabilității certificatului de urbanism și își pierde valabilitatea în cazul nerespectării planului de amplasament al obiectivului.
- LA FAZA DTAC SE VA SOLICITA UN NOU AVIZ AMPLASAMENT.**

Director Sucursala COVASNA

Csaba

Digitally signed
by Csaba Jozsa

Jozsa

Date:
2023.03.31
11:14:06 +03'00'

Sef S.A.R. COVASNA
VERESS ATTILA-HUBA

Intocmit
Gyula Denes



**Distribuție Energie
Electrică România**
Sucursala Covasna

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Covasna
str. Lunca Oltului, Nr.9A, 520036, Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna

Tel: +40 267 305 999

Fax: +40267305704

office.covasna@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14531754

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J14/56/2002

www.distributie-energie.ro

27.3.2023 14:38 Document id: 6684162
Semnat de: Attila Veress

27.3.2023 14:40 Document id: 6684162
Semnat de: Attila Veress