




| LEGENDĂ : | |
|-----------|---|
| | Corp de iluminat de tip tub florescent, 2 x tub G13, 18 W X 2, 1720 X 2 lm, 4500 K |
| | Corp de iluminat, cu tub LED 2x20W (2x1800 lm), soclu T8, IP65 |
| | Senzor miscare |
| | Corp de iluminat, cu tub LED 4x18W (4x850 lm), soclu G13, IP20propus |
| | Corp de iluminat tip didactic, montat prin kit fixare murala, deasupra tablei, IP20, 1 X 36 W, dotat cu lampa led de tip florescent (G13)-propus |
| | Corp de iluminat, cu tub LED 4x18W (4x850 lm), soclu G13, IP20propus |
| | Întreprător 10 A (simplu, dublu, cap-scară,cap cruce), se va monta îngropat în tencuială ; |
| | Plafonieră LED cu senzor LED, 12 W, 230 V, IP54, 1020 lm-propus |
| | Corp iluminat de siguranță pentru evacuare cu marcare ieșire sau direcție CISA 8 W, IP65, timp de funcționareminim 2 ore-propus |
| | Corp iluminat de securitateîmpotriva panicii cu acumulator, autotiemnimin 2 ore -propus |
| | Corp de iluminat de siguranță pentru marcarea hidranților, autonomie 1 oră |

Distanțe montare întreupătoare



Conform Normativ I7-2011 (5.4.22) se recomandă ca întrerupătoarele, comutatoarele și butoanele să se monteze la înălțimea de 0,6...1,5 m, măsurată de la aparat până la înălțimea de 0,6..1,5 m, măsurată de la aparat până la nivelul pardoselii finite.



Proiectant General:
S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.
str. Varadi Jozsef 3C
Parter Comercial
Sf. Gheorghe,
jud. Covasna



MARKA ÎNREGISTRATĂ A
S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.

| Cerinta | Nr. Exp. / Ref. | Expert / Verificator | Semnătura |
|--------------|-----------------|----------------------|-----------|
| Nr. proiect: | 08/2023 | | |
| Data: | 01.2023 | | |
| Faza: | DALI | | |

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Sef Proiect: | ing. Benedek Levente |
| Sef Proiect Specialitate: | ing. Denis Banciu |
| Proiectant: | ing. Denis Banciu |
| Desenat: | ing. Denis Banciu |

Denumire proiect:
Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică a clădirii școlii gimnaziale Nicolae Colan
Amplasament: str. Lalelei, nr.7, mun.Sf. Gheorghe, jud.Covasna
Beneficiar: Municipiul Sfântu Gheorghe

| | |
|---|------------------|
| Titlu planșă: | Nr. pr.: 08/2023 |
| INSTALAȚII ELECTRICE PLAN DEMISOL-ILUMINAT | Nr. Plan: IE-01 |
| | Revizie: 00 |
| | Scara: 1:100 |