

Simbol	LEGENDA Specificație tehnică
ECS	Centrala de semnalizare incendiu ECS, tip adresabil
	Detector de fum adresabil cu izolator scurtcircuit înglobat;
B1	Buton declansare manuala incendiu, adresabil, cu izolator scurtcircuit inglobat, tip B, pozat la h=1.2m-1,5 m deasupra pardoselii
	Si.- sirena interioara cu semnal optic si sonor cu nivel min. de 90db , adresabil
	Se.- sirena exterioara cu semnal optic si sonor cu nivel min. de 90db , adresabil
	Cablu JE-H(St)H Fe 180, E30 2x2x08 mmp;
	Cablu acționare echipamente cu rol de securitate la incendiu JE-H(St)H 2x2x0.8 E30
	Cablu alimentare ECS din TG NHXH E90 3x2.5
MR6	Modul I/O

NOTA:

- Traseele sistemului de incendiu se realizeaza in tub de protectie
- Intre instalatiile de curenti slabi si curenti tari se va pastra o distanta de cel putin 30 cm.
- La montarea detectoarelor de incendiu se va pastra o distanta minima de 50cm fata de pereti.
- Tuburile de protectie in care sunt instalate cablurile rezistente la foc se vor fixa de tavanul de beton cu elemente de prindere metalice.
- Butonul manual de incendiu se va monta la H=1,2 - 1,5m, (la parter unde vor avea acces persoanele cu dizabilități, obligatoriu se va monta la 1,2m)
- Sirena de interor se va monta la H=2,30m

S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. ROMÂNIA

Proiectant General:
S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.
str. Varadi Jozsef 3C
Parter Comercial
Sf. Gheorghe,
jud. Covasna

Consultant Tehnic FORTUNA Atelier de Proiectare

MARCA INREGISTRATA A
S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L

Cerinta	Nr. Exp. / Ref.	Expert / Verificator	Semnătura

Nr. proiect:	08/2023
Data:	01.2023
Faza:	D.A.L.I
Șef Proiect:	ing.Benedek Levente
Șef Proiect Specialitate:	ing.Bisericanu Nicolae
Proiectant:	ing.Bisericanu Nicolae
Desenat:	ing.Bisericanu Nicolae

Reproducerea, imprumutarea sau expunerea acestui document, precum si transmiterea informatiilor continute este permisa numai in contract. Utilizarea extracontractuala necesita acordul scris al S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.

Denumire proiect:
Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică a clădirii școlii gimnaziale Nicolae Colan

Amplasament: str. Lalelei, nr.7, mun.Sf. Gheorghe, jud.Covasna

Beneficiar: Municipiul Sfântu Gheorghe

Titlu planșă:
PLAN ETAJ 1
IDSAI

Nr. pr.:	08/2023
Nr. Plan:	D-03
Revizie:	00
Scara:	1:100