



PLAN ETAJ 2

LEGENDA	
Simbol	Specificație tehnică
	Centrala de semnalizare incendiu ECS, tip adresabil
	Detector de fum adresabil cu izolator scurtcircuit înglobat;
	Buton declansare manuala incendiu, adresabil, cu izolator scurtcircuit înglobat, tip B, pozat la h=1.2m-1.5 m deasupra pardoselii
	Si.- sirena interioara cu semnal optic si sonor cu nivel min. de 90db , adresabil
	Se.- sirena exterioara cu semnal optic si sonor cu nivel min. de 90db , adresabil
	Cablul JE-H(Si)H Fe 180, E30 2x2x08 mmp;
	Cablul actionare echipamente cu rol de securitate la incendiu JE-H(Si)H 2x2x0.8 E30
	Cablul alimentare ECS din TG NXHX E90 3x2.5
	Modul I/O

- NOTA:
- Traseele sistemului de incendiu se realizeaza in tub de protectie
 - Intre instalatiile de curenti slabi si curenti tari se va pastra o distanta de cel putin 30 cm.
 - La montarea detectoarelor de incendiu se va pastra o distanta minima de 50cm fata de pereti.
 - Tuburile de protectie in care sunt instalate cablurile rezistente la foc se vor fixa de tavanul de beton cu elemente de prindere metalice.
 - Butonul manual de incendiu se va monta la H=1,2 - 1,5m, (la parter unde vor avea acces persoanele cu dizabilitati), obligatoriu se va monta la 1,2m)
 - Sirena de interor se va monta la H=2,30m

Proiectant General:
S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.
str. Varadi Jozsef 3C
Parter Comercial
St. Gheorghe,
jud. Covasna

MARCA INREGISTRATA
S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.

Cerinta	Nr. Exp. / Ref.	Expert / Verificator	Semnatura
Nr. proiect: 08/2023			
Data: 01.2023			
Faza: D.A.L.I			
Sef Proiect:	ing. Benedek Levente		
Sef Proiect Specialitate:	ing. Bisericanu Nicolae		
Proiectant:	ing. Bisericanu Nicolae		
Desenat:	ing. Bisericanu Nicolae		

Denumire proiect: Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică a clădirii școlii gimnaziale Nicolae Colan	
Amplasament: str. Lalelei, nr.7, mun.Sf. Gheorghe, jud.Covasna	
Beneficiar: Municipiul Sfântu Gheorghe	
Titlu planșă:	
Nr. pr.:	08/2023
Nr. Plan:	D-04
Revizie:	00
Scara:	1:100

PLAN ETAJ 2
IDSAI