



Simbol	Specificație tehnică
	Centrala de semnalizare incendiu ECS, tip adresabil
	Detector de fum adresabil cu izolator scurtcircuit înglobat;
	Buton declansare manuala incendiu, adresabil, cu izolator scurtcircuit inglobat, tip B, pozat la h=1.2m-1,5 m deasupra pardoselii
	Si.- sirena interioara cu semnal optic si sonor cu nivel min. de 90db , adresabil
	Se.- sirena exterioara cu semnal optic si sonor cu nivel min. de 90db , adresabil
	Cablu JE-H(St)H Fe 180, E30 2x2x08 mmp;
	Cablu actionare echipamente cu rol de securitate la incendiu JE-H(St)H 2x2x0.8 E30
	Modul I/O



<b>Proiectant General:</b> S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. str. Varadi Jozsef 3C Parter Comercial Sf. Gheorghe, jud. Covasna  MARCA INREGISTRATA A S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.	Cerinta	Nr. Exp. / Ref.	Expert / Verificator	Semnătura	Denumire proiect: <b>Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică a clădirii școlii gimnaziale Nicolae Colan</b>		
					Amplasament: str. Lalelei, nr.7, mun.Sf. Gheorghe, jud.Covasna		
					Beneficiar: Municipiul Sfântu Gheorghe		
					Titlu planșă:		
					Nr. pr.: 08/2023		
					Nr. Plan: D-06		
					Revizie: 00		
					Scara: 1:100		