



*sursa de rezerva -Acumulatorii cu gel asigura o durata de functionare de minim 48 ore si, în plus, necesarul de putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata a 30 de minute.

LEGENDA:

- D1 - detector de temperatura, IP 43, adresabil, cu izolator scurtcircuit inglobat, Minus 100C pana la 550C, EN54-5, class A1S, A2S or BS, Aria protejata cu diam. de 10m la h 8m
- D1 - detector de fum, IP 43, adresabil, cu izolator scurtcircuit inglobat Minus 100C pana la 550C, EN54-7, Aria protejata cu diam. de 15m la h 11m
- B1.- buton declansare manuala, adresabil, cu izolator scurtcircuit inglobat, EN54-11 tip A, EN54-17, pozat la h=1.35 m deasupra pardoseli
- Si.- sirena interioara cu semnal optic si sonor cu nivel min. de 90db, adresabil, EN54-3
- Se.- sirena exterioara cu semnal optic si sonor cu nivel min. de 90db, adresabil, EN54-3
- Centrala de detectie adresabila, EN 54-2: 19971A1: 2006/AC: 1999, EN 544:19971A2: 2006/AC: 1999
- cablu JEH(St)E30 -2x2x0.8mm
- cablu alimentare energie electrica NHXH E90 3X2.5mm
- Detector de gaz, conectat la centrala de detectie

Proiectant General: S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. str. Varadi Jozsef 3C Parter Comercial Sf. Gheorghe, jud. Covasna					Denumire proiect: Amenajare centru comunitar cartierul Ciucului				
Certifica		Nr. Exp.	Ref	Expert / Verificator	Semnatura				
		Nr. proiect:	02/2021						
Data:		01.2021							
Faza:		DTAC							
Sef Proiect:		Ing. Benedek Levente							
Sef Proiect Specialitate:		Ing. Rakosi Zsigmond							
Proiectant:		Ing. Rakosi Zsigmond							
Desenat:		Ing. Rakosi Zsigmond							
responsabilitate. Informațiile din acest document pot fi folosite numai în scopul pentru care au fost furnizate și nu pot fi folosite în scopuri diferite. S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.									
Beneficiar: Municipiul Sfântu Gheorghe					Titlu planșă: Instalații de semnalizare, alarmare, detecție și securitate SCHEMA BLOC SITUAȚIA PROPUȘĂ				
Amplasament: str.Căminului, Bl.34, Sc.C, Sf.Gheorghe, jud.Covasna					Nr. pr.:		02/2021		
					Nr. Plan:		ID-02		
					Revizie:		00		
					Scara:		%		