


PLAN ETAJ





LEGENDA:

- Pereti exteriori portanti din caramida de 35; 40 cm grosime
CO, A1 REI 180'
- Pereti exteriori portanti din caramida de 30 cm grosime
CO, A1 REI 180'
- Pereti interiori din caramida de 25 cm grosime
CO, A1 REI 180'
- Pereti interiori din caramida de 20 cm grosime
CO, A1 REI 180'
- Pereti interiori din caramida de 15 cm grosime
CO, A1 REI 120'
- Pereti interiori din caramida de 12,5 cm grosime
CO, A1 REI 120'
- Pereti interiori din caramida de 10 cm grosime
CO, A1 REI 120'
- Pereti interiori din caramida de 7,5 cm grosime
CO, A1 REI 120'
- Termoizolatie polistiren expandat ignifugat eps 80 cu
conductivitatea termica, valoarea efectiva 0.038 w/mk,
avand grosimea de 10 cm, rezistenta la tractiune 120kPa,
CS (10 min) 80kPa
- Umplere goluri cu zidarie de caramida
Clasa de reactie la foc: A1 (CO)
Rezistenta la foc: Ei 180 min
- Demolare zidarie din fata ferestrelor
- Usi noi propuse
- Demontare usa veche
- Demontare fereastră
- Căile de evacuare

NOTA1:
Avem ecran 50 cm pana la tavan si depresiune conf. art. 3.8.8 din P118/99.

- Nota:
- Peretii de pe casele de scari sunt realizate din materiale imcombustibile A1, rezistenta la foc Ei 180 min
 - Peretii de pe căile de evacuare (holuri, coridoare) sunt realizate din materiale imcombustibile A1, rezistenta la foc Ei 90 min
 - Peretii dintre salile de clasa, anexa sunt realizate din materiale imcombustibile A1, rezistenta la foc Ei 60 min
 - Numarul maxim de persoane din salile in care usile nu se deschid spre căile de evacuare, ci se deschid catre interior, este mai mic de 30 persoane
 - Orice modificare a prezentei planse se face numai cu acordul scris al proiectantului.
 - Orice neconcordanta cu prevederile prezentei planse, se va aduce la cunostinta proiectantului.
 - Categoria de importanta: C
 - Clasa de importanta: III

Proiectant General: S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L. str. Vasile Jozsef 3C Partin Comercial Sf. Gheorghe, Jud. Covasna		Cerinta/Nr. Exp. / Ref / Expert / Verificator / Semnatura		Denumire proiect: Creşterea calitatii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Grădiniţa "Arvăska"	
 S.C. CASALUX CONSULTING S.R.L. MARIALEA NEGRITZA 1A S.C. CONSULTANT TEHNIC FORTUNA S.R.L.		Nr. proiect: 34/2020		Amplasament: str. Romulus Cioclea nr.14, Sf.Gheorghe, jud.Covasna Beneficiar: Municipiul Sfântu Gheorghe	
		Data: 12.2020			
		Faza: DTAC			
Proiectant de Specialitate: S.C. PILLER STUDIO S.R.L. Arhitectură str. Independenţei nr. 13 Tg. Secuiesc, Jud. Covasna		Set Proiect: Set Proiect Specialitate: Proiectant: Desenat:		Titlu planşa: PLAN ETAJ SITUATIA PROPUŞA	
		ing. Benedek Levente		Nr. pr.: 34/2020	
		arh. Gai Zoltan		Nr. Plan: A-11	
		arh. Gai Zoltan		Revizie: 00	
		In. Balazs Istikó		Scara: 1:100	
		Scrieți aici înlocuind textul de mai jos cu descrierea proiectului			