

PLAN PARTER  
SCARA 1:100  
SITUAȚIE PROPUȘĂ

LEGENDA:

- Corp de iluminat general aplicat sau ingropat in plafonul fals tip PANEL LED 1x48 W, dispersol OPAL, echipat cu lampi LED, IP40
- Corp de iluminat general aplicat tip FIPAD LED 1x20 W, echipat cu lampi LED, IP65
- Corp de iluminat general aplicat tip FIPAD LED 1x40 W, echipat cu lampi LED, IP65
- Corp de iluminat de siguranta pentru antipanica echipat cu kitt emergenta cu autonomie 3 ore, aprindere automata la intreruperea tensiunii in maxim 5 s, sau manuala de la butoanele de comanda
- Intrerupator monopolar, 10A, 230 A,IP20 montat ingropat
- Intrerupator bipolar, 10A, 230 A,IP20 montat ingropat
- Comutator cap scara, 10A, 230 A,IP20 montat ingropat
- Intrerupator monopolar, 10A, 230 A,IP44 montat aparent
- Comutator cap scara, 10A, 230 A,IP44 montat aparent
- Priza de forta 230 V, 16 A, montata ingropat, simpla, IP40, prevazuta cu obturator impotriva introducerii obiectelor ascutite
- Priza de forta 230 V, 16 A, montata aparent, pentru racord instalatii ventilatie
- Butoane comanda manuala iluminat antipanica BP=aprinde, BO=stingere manuala
- Corp de iluminat de siguranta marcat cu pictograma pentru evacuare cu indicarea sensului de evacuare, cu kitt emergenta avand un timp de functionare de 3h, pornire automata la intreruperea tensiunii,in maxim 5 secunde, tip permanent, 1x4W, montat pe calea de evacuare
- Corp de iluminat de siguranta pentru marcarea iesirilor din cladire, cu kitt emergenta avand un timp de functionare de 3h, pornire automata la intreruperea tensiunii,in maxim 5 secunde, tip nepermanet, 1x4W

P02a. ANEXĂ JUCĂRII  
Pardoseala:Covor PVC  
Pereti: Plăci ceram/ vopsit.  
S: 5.3 m<sup>2</sup>  
P: 9.29 m  
H: 2.83 m

P09. GRUP SANITAR COPII  
Pardoseala:Covor PVC  
Pereti: Plăci ceram/ vopsit.  
S: 18.8 m<sup>2</sup>  
P: 22.17 m  
H: 2.81 m

P03a. BIBERONERIE  
Pardoseala:Placi ceramice  
Pereti: Plăci ceram/ vopsit.  
S: 6.2 m<sup>2</sup>  
P: 11.30 m  
H: 2.76 m

P03. OFICIU ALIMENTAR  
Pardoseala:Placi ceramice  
Pereti: Plăci ceram/ vopsit.  
S: 11.2 m<sup>2</sup>  
P: 11.51 m  
H: 2.76 m

P03b. DEP. OFICIU ALIM.  
Pardoseala:Placi ceramice  
Pereti: Plăci ceram/ vopsit.  
S: 2.2 m<sup>2</sup>  
P: 5.88 m  
H: 2.76 m

P04. VESTIAR PERSONAL  
Pardoseala:Placi ceramice  
Pereti: Plăci ceram/ vopsit.  
S: 5.7 m<sup>2</sup>  
P: 10.67 m  
H: 2.80 m

P05. G.S. DIZABILITĂȚI  
Pardoseala:Covor PVC  
Pereti: Plăci ceram/ vopsit.  
S: 4.6 m<sup>2</sup>  
P: 8.80 m  
H: 2.80 m

P04a. G.S. PERSONAL  
Pardoseala:Placi ceramice  
Pereti: Plăci ceram/ vopsit.  
S: 3.5 m<sup>2</sup>  
P: 8.18 m  
H: 2.80 m

P07a. G.S. IZOLATOR  
Pardoseala:Covor PVC  
Pereti: vâruleli antimicrob.  
S: 2.5 m<sup>2</sup>  
P: 6.40 m  
H: 2.80 m

LEGENDA:

- Corp de iluminat de securitate pentru interventie, cu kitt emergenta avand un timp de functionare de 1h, pornire automata la intreruperea tensiunii,in maxim 5 secunde, tip nepermanet, 1x20W
- Corp de iluminat de securitate pentru continuarea lucrului, cu kitt emergenta avand un timp de functionare de 3h, pornire automata la intreruperea tensiunii,in maxim 5 secunde, tip nepermanet, 1x4 W
- Corp de iluminat de securitate pentru marcarea locului de hidrant, cu kitt emergenta avand un timp de functionare de 1h, pornire automata la intreruperea tensiunii,in maxim 5 secunde, tip nepermanet, 1x4 W
- Invertor trifazat-hibrid 15 kWp, 2xMPPT, ON-GRID

Notă:  
Cotele golurilor de uși reprezintă gabaritul liber de trecere.  
În situațiile în care este cotate golul de zidărie, se specifică ca atare.  
Se vor verifica toate golurile de uși în fața de execuție, după demontarea tâmplărilor existente.

CLĂDIRE CREȘĂ  
NR.CAD. 42059-C3  
AN CONSTRUIRE: 1978  
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ "C"  
CLASA DE IMPORTANȚĂ-EXPUNERE "II"  
GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC "II"

VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNĂTURĂ	CERINȚA	REFERAT de verificare/ RAPORT de expertiză tehnică titlu/ nr./ data
Proiectant general:	URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING			Beneficiar:
Proiectant specialitate electrice:	P.F.A. CARAMAN FLORIAN VIRGIL			MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
SPECIFICAȚIE	NUME	SEMNĂTURĂ	Scara: 1:100	Titlu proiect: "REABILITARE TERMICĂ ȘI MODERNIZAREA CLĂDIRII INSTITUȚIEI ANTEPREȘCOLARE ÎN CADRUL "GPP NAPSUGAR"
ȘEF PROIECT	arh. A. Barbu			Faza: DALI
PROIECTAT	ing. Caraman F.		Data: 09.2023	REV:
DESENAT	ing. Caraman F.			Planșa nr. E2
				420 x 480 mm