



- Inainte de inceperea lucrarilor de sapatura pentru pozarea conductelor de canalizare, se va executa sapaturi de sondaj la capetele strazii (si ori de cate ori este necesar), pe latimea acestora, la care vor participa si detinatorii de retele edilitare existente (conducte sau cabluri), in vederea identificarii acestora si stabilirii modalitatii de solutionare a eventualelor intersectii cu retele de canalizare;
- In timpul executiei, traseele conductelor si amplasamentele caminilor de racord vor fi adaptate situatii intalnite in teren;
- Pentru eventuale neconcordanțe între situația proiectată și cea existentă în teren, va fi consultat proiectantul;
- Traseele și pozarea conductelor se vor executa conform specificațiilor tehnice și desenelor tip;
- Constructorul are obligația să verifice printr-o ridicare topografică, cota radierului santului înainte de pozarea conductelor.
- La executia supratraversarilor de rau, se va tine cont de cotele prezentate in profilele transversale

CLASA DE IMPORTANTA (conf. STAS 4273-83)
CLASA DE IMPORTANTA-EXPUNERE (conf. P 100-2013)
CATEGORIA DE IMPORTANTA (conf. HG 766/1997-Norme
privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor)

c

	Data	Descriere		Proiectat	Județul Covasna	Aprobat
Verificator	Nume	Semnatura	Cerinta	Denumire contract: Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apa uzată în județul Covasna		
 Cofinanțat de Uniunea Europeană		 ROMANIA				
Consultant: Asocierii S.C. TADECO CONSULTING S.R.L. (Lider asocierie) 		Beneficiar: S.C. GOSPODĂRIILE COMUNALE A.S. Slantu Ghiorghie 				
S.C. GREENVIRO S.R.L. 		S.C. K&Y WATER TECHNOLOGIES S.R.L. 				
		Sediu: RO 520031 Slantu Ghiorghie, Str. Benia Dorci, nr. 27 Tel 0267 351 900 Fax: 0267 351 759 Email: secretariat@apacov.ro www.apacov.ro				
Proiectat	Ing. Andreea Anghel		Date: Iul 2024	Denumire plansa: <i>Profile longitudinale</i>		
Verificat	Ing. Lucian Vingan		Scara: 1:100 1:1000	Reabilitare retea canalizare, Mun.Stanuta Ghoeorghie, str Voican		
Aprobat	Ing. Ana Tofan			<i>Plansa nr. CV-SF-C-SFG-PL-LR-C7</i>		