




FER tablou electric de distributie cu protectie diferentiala de 300mA
conductor de coborare OLZN D8/25x4
priza de pamant din OLZN 40x4 + electrod de impamantare 1.5m
cablu ACYABY 3x95+50mm pozat subteran in profil "W"
capator tip PDA cu Rp=80mm montat la minim 2.5m fata de del
mai inalt punct al cladirii protejate

Proiectant General : sc ATT - STUDIO srl				Beneficiar		Nr.Proiect spec.:
Proiectant de Specialitate Instalatii Electrice :				Municipiul Sf. Gheorghe		71/2023
PFA BALINT SZILARD				Mun. Sf. Gheorghe		
FI4/285/02.06.2008 CUI: 23985890				Str. Kos Karoly, nr. 1, Jud. Covasna		
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:	Titlu proiect:		Faza:
Self proiect	c.arh. Tusa-I Attila		1:500	ENERGETICA SI EFICIENTIZAREA		D.A.L.L.
Proiectat	ing. Balint Szilard		Data:	LA LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN		Plansa nr.:
Desenat	ing. Balint Szilard		12.2023	INSTALATIILE ELECTRICE		E-01
				PLAN DE SITUATIE		

construcție studiată - CORP C+D (C2- conf. extras CF)

GRAD II DE REZISTENȚĂ LA FOC
RISC MIC DE INCENDIU

Ac= 1310.1 mp; Ad = 4208.14 mp; V=16064 mc



SALA DE SPORT

GRAD II DE REZISTENȚĂ LA FOC
RISC MIC DE INCENDIU

Ac=780 mp; Ad=1626.26 mp;
V=8420 mc

Str. Kriza János
(nr. cad. 41035)

LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN
-CORP C- P=3E

Str. Kos Karoly (nr. cad. 40497)

D+P+1
(aripa veche)

C1

Centrul Militar Județean

P

C2

P+2E
-CORP D-

Sala de sport
Cantina

Tribunalul Covasna
nr. cad. 39760

GRAD II DE REZISTENȚĂ LA FOC
RISC MIC DE INCENDIU

PLATFORMA BETONATĂ


POST TRAFU EXISTENT
CATEGORIA DE PERICOL DE INCENDIU - CATEGORIA D
RISC MJLOCUI DE INCENDIU

- FARA INTERVENȚII PROPUSE PRIN PREZENTA DOCUMENTAȚIE -

LOT 1
S=6534 mp
teren de sport
neacoperit și neîngrădit


REZERVOR DE ACUMULARE ȘI STĂTIE DE
POMPARE - SUBTERAN

Asociația Județeană
a vânătorilor




SCHEMA MONOFILARA DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA

16	6	5	4	3	2	1	INV. gr.1 16x panou
16	6	5	4	3	2	1	INV. gr.2 16x panou
16	6	5	4	3	2	1	INV. gr.3 16x panou
16	6	5	4	3	2	1	INV. gr.4 16x panou
16	6	5	4	3	2	1	INV. gr.5 16x panou




SCHEMA MONOFILARA DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA



Legenda:




-descarcator debrosabil 275V 50Hz 4.6kA




-disjunctor bipolar cu prot. diferentiala 30mA




-disjunctor bipolar normal



-disjunctor tetrapolar cu prot. diferentiala 300mA



-disjunctor tripolar normal




Proiectant General : sc ATT - STUDIO srl

Proiectant de Specialitate Instalatii Electrice :
PFA BALINT SZILARD
F14/285/02.06.2008 CUI: 23985890

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:
Sef proiect	c.arh. Tusa-I Attila		%
Proiectat	ing. Balint Szilard		Data:
Desenat	ing. Balint Szilard		12.2023

Beneficiar:	MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
Amplasament:	MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR. 1, JUD. COVASNA
Titlu proiect:	CONSOLIDAREA SI EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CORPURILOR DE CLADIRE C SI D LA LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN
Titlu plansa:	INSTALATIE ELECTRICA SCHEMA MONOFILARA DE DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA SCHEMA MONOFILARA DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA

Nr.Proiect spec.:	71/2023
Faza:	D.A.L.I.
Plansa nr.:	E-02



-dulap rack tip 1/2/3



-cablu UTP CAT.6 cupru solid AWG.23



-camera video exterior/coridor 4MP



-camera video interior 4MP



-priza 2xRJ 45 CAT.6



-accespoint



Proiectant General : sc ATT - STUDIO srl

Proiectant de Specialitate Instalatii Electrice :
PFA BALINT SZILARD
F14/285/02.06.2008 CUI: 23985890

Specificatie	Nume	Semnatura	Scara:
Sef proiect	c.arh. Tusa-I Attila		%
Proiectat	ing. Balint Szilard		Data:
Desenat	ing. Balint Szilard		12.2023

Beneficiar:	MUNICIPIUL SF. GHEORGHE
Amplasament:	MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR. 1, JUD. COVASNA
Titlu proiect:	CONSOLIDAREA SI EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CORPULOR DE CLADIRE C SI D LA LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN
Titlu plansa:	INSTALATIE DE SISTEME VOCE DATE SCHEMA DE DISTRIBUTIE

Nr.Proiect spec.:
71/2023
Faza:
D.A.L.I.
Plansa nr.:
E-03